


EUROSTER 11Z

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań (г. Познань)

1. ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения правильной работы командо-контроллера и системы центрального отопления следует тщательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

EUROSTER 11Z это современный микропроцессорный командо-контроллер двух насосов: насоса центрального отопления и зарядного насоса бака-аккумулятора ГВС, с возможностью включения приоритета ГВС.

Командо-контроллер выключает насос центрального отопления, если температура нагревательного котла упадет ниже заданного значения.



Если температура бака-аккумулятора ГВС понизится, командо-контроллер включает зарядный насос бака-аккумулятора. Кроме того предохраняет бак-аккумулятор ГВС от охлаждения, в случае низкой температуры или погасания нагревательного котла. Функция приоритета нагрева ГВС обеспечивает быстрее́йший нагрев бака-аккумулятора. Командо-контроллер **EUROSTER 11Z** снабжен системой **АНТИСТОП**, предотвращающей процесс заедания ротора неиспользуемых насосов. После отопительного сезона, каждые 14 дней он автоматически включает и запускает насосы на 30 секунд. Чтобы система действовала после отопительного сезона, контроллер должен оставаться включенным.

3. ВНЕШНИЙ ВИД



1. Питательный провод контроллера, 230 В 50 Гц
2. Питательный провод насоса центрального отопления, 230 В 50 Гц
3. Питательный провод зарядного насоса бака-аккумулятора ГВС, 230 В 50 Гц
4. Провод датчика температуры бака ГВС
5. Провод датчика температуры котла Ц.О.
6. Сетевой выключатель
7. Дисплей LCD
8. Вороток

4. МОНТАЖ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА



В командо-контроллере и на выходных проводах имеется опасное для жизни напряжение, поэтому во время монтажа обязательно надо отключить приток электроэнергии. Нельзя устанавливать контроллер, в котором обнаружены механические повреждения. Монтаж должен производиться квалифицированным монтажником.

А) крепление командо-контроллера:

- укрепить контроллер на стене или другом кронштейне с помощью двух винтов (распорные дюбели с винтами прилагаются к регулятору)
- провода, выведенные от командо-контроллера, укрепить зажимами к стене.

Б) крепление датчиков:

- **датчики нельзя погружать в жидкости ни устанавливать у отводных отверстий дымовытяжной трубы**
- установить датчик температуры котла, в предназначенном для этого месте на котле или на незащищенной выходной трубе котла Ц.О. (как можно ближе к котлу)
- установить датчик температуры бака-аккумулятора ГВС, в предназначенном для этого месте на баке,
- зажимными лентами прижать датчики к трубе, наложить термоизоляцию.

В) подключение питательных проводов к насосам:

- к зажиму (\perp) присоединить жилу желтого или желто-зеленого цвета (предохранительный провод)
- к зажиму (N) присоединить жилу голубого цвета
- к зажиму (L) присоединить жилу коричневого цвета.

Г) проверка правильности соединения:

- проверить правильность соединения проводов и привинтить крышки зажимных коробок насосов.

Д) подключение командо-контроллера:


- **после защиты проводов от случайного обрыва, питательный провод следует подключить к сетевой розетке 230В/ 50 Гц с заземляющим стержнем.**



Температура окружающей среды в месте крепления контроллера не должна превышать 40°C.

5. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

Активные элементы дисплея перечислены ниже:



1. Название устанавливаемого параметра – высвечивается во время подмотра и изменения установки
2. Символ датчика температуры источника тепла (котла)
3. Символ ручной работы – горит во время ручного управления
4. Символ тревоги – пульсирует в случае появления тревожного состояния
5. Презентация состояния топки (температуры источника тепла) – описание ниже
6. Символ насоса ГВС – горит во время работы насоса
7. Символ насоса Ц.О. – горит во время работы насоса
8. Температура котла / Значение представляемого параметра
9. Температура бака-аккумулятора / Номер позиции меню
10. Символ датчика температуры бака-аккумулятора ГВС
11. Символ включения приоритета нагрева ГВС

Анимационная презентация состояния топки имеет лишь информационный характер – не влияет на работу командо-контроллера.

- **Работа:**

<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	<->	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>
<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	<->	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>

- температура подачи воды в пределах 35-90°C
- **Прогрев:**

<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	<->	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- температура подачи воды > 90°C
- **Погашение:**

<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>	<->	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- температура подачи воды < 35°C

6. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

1. Установить сетевой выключатель (6.) в положение **I**.
2. После включения, в течение 2 секунд поочередно показываются номер версии и дата компиляции программы.
3. Система АНТИСТОП запускает насосы – на дисплее пульсирует надпись AS.
4. На дисплее представлено состояние системы.
5. При первом включении корректировать установки командо-контроллера (раздел 8.)

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК / ПОСТОЯННАЯ ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

С целью восстановления заводских установок следует:

- Удерживая нажатым поворотный регулятор, выключить и включить контроллер. На дисплее появится надпись „**Fd**” (ang. Factory defaults) и, после отпущения поворотного регулятора, цифра 0.
- С помощью поворотного регулятора выбрать цифру (0 или 1) и подтвердить. Выбор цифры 0 позволяет изменить функции работы подсветки дисплея, без восстановления заводских установок. Выбор цифры 1 вызывает восстановление заводских установок.
- Затем на дисплее появится надпись „**bl**” (ang. Backlight) и, после отпущения поворотного регулятора, цифра 0.
- С помощью поворотного регулятора выбрать желаемую цифру (0 или 1) и подтвердить выбор. Выбор цифры 0 вызывает автоматическое выключение подсветки дисплея через 1 минуту после окончания обслуживания контроллера. Выбор цифры 1 вызывает постоянную подсветку дисплея.
- Проверить и, если нужно, корректировать остальные установки контроллера.

8. УСТАНОВКИ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

После включения командо-контроллер показывает состояние системы. Поворот воротка вправо вызывает вход в режим подсмotra и изменения установок.

Конфигурация командо-контроллера происходит следующим образом: Поворачивая воротком, следует выбрать желаемый параметр. Контроллер покажет его значение (вверху) и номер (внизу). Чтобы изменить значение показываемого параметра, следует вжать вороток (значение параметра начнет пульсировать), установить желаемое значение и подтвердить выбор, вжимая вороток. Если текущее значение должно остаться неизменным (аннулирование изменений), не следует вжимать вороток, только подождать 10 секунд, пока установка не перестанет пульсировать.

Для облегчения обслуживания контроллера конфигурационные окна пронумерованы.

Пользователь может изменить следующие параметры:

1. **Температура контура Ц.О.**
Это средняя температура включения насоса Ц.О.
2. **Гистерезис контура Ц.О.**
Разница температур, при которых контроллер включает и выключает насос Ц.О. Условия включения и выключения насоса подробно описаны в разделе 9.
3. **Температура бака-аккумулятора ГВС**
Это температура бака ГВС, которую командо-контроллер старается поддерживать.
ВНИМАНИЕ: Поддерживание низкой температуры бака-аккумулятора ГВС (порядка 35-40°C) способствует развитию бактериальной флоры, в т.ч. легионеллы.
4. **Гистерезис регулировки температуры бака-аккумулятора ГВС**
Это разница температур, при которых командо-контроллер выключает и включает насос бака-аккумулятора ГВС. Условия включения и выключения насоса подробно описаны в разделе 9.
5. **Разница температуры источника тепла и бака-аккумулятора**
Температура источника тепла должна быть выше температуры бака-аккумулятора по двум поводам:
Во-первых, чтобы обеспечить соответствующую производительность нагрева.
Во-вторых, чтобы компенсировать потери тепла, вызванные недостаточной изоляцией труб, соединяющих котел с баком-аккумулятором. Если температура источника тепла не достаточно высока, зарядный насос бака ГВС не включается.
6. **Приоритет нагрева ГВС**
Если приоритет нагрева ГВС включен, командо-контроллер предназначает всю доступную мощность на нагрев бака-аккумулятора. Поэтому, до момента нагрева бака-аккумулятора, контур Ц.О. выключен.
7. **Корректировка показаний – температура источника тепла**
Это значение, которое прибавляется или вычитается от измеренной температуры.

Позволяет корректировать разницу показаний между датчиком, находящимся на трубе и термометром на котле.

8. **Корректировка показаний – температура бака-аккумулятора ГВС**

Это значение, которое прибавляется или вычитается от измеренной температуры. Позволяет корректировать разницу показаний между датчиком, находящимся на баке-аккумуляторе и температурой воды.

9. **Работа / Тест насоса Ц.О.**

Показывает текущее состояние насоса, вычисленное контроллером (0 или 1). Функция тестирования выхода включается путем вжатия воротка. После 10 секунд неактивности или повторного вжатия воротка, производится возврат командо-контроллера к работе, согласно установкам.

10. **Работа / Тест зарядного насоса бака-аккумулятора ГВС**

Показывает текущее состояние насоса, вычисленное контроллером (0 или 1). Функция тестирования выхода включается путем вжатия воротка. После 10 секунд неактивности или повторного вжатия воротка, производится возврат командо-контроллера к работе, согласно установкам.

Ниже – составление всех установок.

Установка		Значение			Единица
№	название	по умолчанию	минимальное	максимальное	
1	Температура контура Ц.О.	40	20	80	°C
2	Гистерезис контура Ц.О.	4	2	10	°C
3	Температура бака-аккумулятора ГВС	60	20	70	°C
3	Гистерезис бака ГВС	4	2	10	°C
4	Избыток	10	3	10	°C
5	Приоритет нагрева ГВС	1 (включен)	0 (выключен)	1 (включен)	-
6	Корректировка температуры – котел	0	-5	5	°C
7	Корректировка температуры – бак ГВС	0	-5	5	°C
8	Работа насоса Ц.О.	значение вычисленное контроллером	0 (выключение)	1 (включение)	-
9	Работа насоса ГВС	значение вычисленное контроллером	0 (выключение)	1 (включение)	-

9. РАБОТА КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

Командо-контроллер постоянно следит за температурой бака-аккумулятора и котла.

Насос Ц.О. включается, если температура котла превысит установку на половину установленного значения гистерезиса: $T_{котла} > T_{co} + H_{co} / 2$.

Насос Ц.О. выключается, если температура котла упадет ниже установки, на половину установленного значения гистерезиса: $T_{котла} < T_{co} - H_{co} / 2$.

Зато решение о включении **насоса ГВС** принимается двухэтапно:

- Бак-аккумулятор следует подогреть, если его температура ниже установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{kotla} < T_{co} - H_{co} / 2$. В таком случае, если включен приоритет нагрева ГВС, работа насоса Ц.О. прекращена. Нагрев бака-аккумулятора можно прекратить, если его температура выше установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{kotla} < T_{co} - H_{co} / 2$.
- Насос можно включить без риска охлаждения бака-аккумулятора, если температура источника тепла выше температуры бака, не меньше чем на установку: Разница (5.) + 3°C, $T_{kotla} - T_{zasobnika} \geq T_{roznica} + 3$.
- Нельзя включить насос (так как это вызовет охлаждение бака-аккумулятора), если температура источника тепла не выше температуры бака ГВС, по крайней мере на установку: Разница (5.) - 3°C, $T_{kotla} - T_{zasobnika} \leq T_{roznica} - 3$.

10. СИСТЕМА АНТИСТОП

Система АНТИСТОП запускает насосы на 30 секунд непосредственно после включения, а потом – каждые 14 дней. Во время ее работы на дисплее пульсируют буквы AS.

Если во время активности системы АНТИСТОП появится тревожная ситуация (прогрев или повреждение датчика), действие системы АНТИСТОП будет прекращено.

11. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не работает

Пережженный предохранитель или авария памяти программы – отправить устройство в сервисный пункт.

Дисплей и символ датчика пульсируют, появляется надпись „Sh” или „OP”

Датчик сомкнут (*англ. Short*) или разомкнут (*англ. OPen*) – проверить провод датчика, символ которого мигает или отправить устройство вместе с датчиками в сервисный пункт.

Насос не работает

Устройство выключено – проверить, видны ли соответствующие символы на дисплее. Если нет, проверить установки. Восстановить заводские установки (раздел 7.)
Ошибка в подключении – проверить.

Неправильная работа воротка

Повреждение импульсатора – отправить устройство в сервисный пункт.

12. НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Командо-контроллер **EUROSTER 11Z** соответствует директивам ЕС: EMC и LVD.

Декларация соответствия CE доступна на сайте:

<http://www.euroster.com.pl>

13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

А) Питательное напряжение: 230В / 50Гц

Б) Потребление тока: макс. 7 мА (1.6 Вт)

В) Максимальная нагрузка выходов: 3А

Г) Длина проводов:

- питательный провод командо-контроллера: 1,5м.
- питательный провод насоса Ц.О.: 1,5м.
- питательный провод насоса ГВС: 1,5м.
- датчик температуры бака-аккумулятора: 5м.
- датчик температуры котла: 1,5м.


Д) Размеры (шир. x выс. x глуб.): 150 x 90 x 54мм.

14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- А) Командо-контроллер с 2 датчиками температуры
- Б) Зажимные ленты датчиков
- В) Распорные дюбели
- Г) Руководство по эксплуатации
- Д) Шаблон крепления

15. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Представленная схема является упрощенной и не содержит всех элементов, необходимых для правильной работы установки.



1. Командо-контроллер **EUROSTER 11Z**
2. Датчик температуры бака-аккумулятора ГВС
3. Бак- аккумулятор ГВС
4. Зарядный насос бака ГВС
5. Котел Ц.О.
6. Датчик температуры Ц.О.
7. Насос Ц.О.
8. Теплоприемник – обогреватель

16. ИНФОРМАЦИЯ О УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ



Мы приложили все усилия, чтобы настоящий командо-контроллер работал безотказно самое длительное время. Однако, устройство подвергается естественному износу. Если уже не будет соответствовать Вашим требованиям, просим сдать его в пункт приема электронных отходов, а картонную упаковку – в пункт приема макулатуры. Бесплатный прием сработанных устройств производится местными дистрибьюторами электронного оборудования. Неправильная утилизация электронных отходов вызывает загрязнение окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Командо-контроллер EUROSTER 11Z

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи.
2. Рекламируемый командо-контроллер вместе с гарантийным талоном следует доставить в пункт продажи.
3. Срок рассмотрения гарантии составляет 14 рабочих дней с даты получения устройства производителем.
4. Все ремонты продукта производятся исключительно производителем или другим субъектом, действующим по четкому полномочию производителя.
5. Гарантия теряет силу в случае механического повреждения, неправильной эксплуатации или ремонта совершенного неуполномоченными лицами.
6. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, не ограничивает, ни не приостанавливает правомочий покупателя, вытекающих из несоответствия товара договору.

.....
дата продажи

серийный номер /
дата изготовления

фирменный штамп и подпись

Субъектом предоставляющим гарантию является
P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia, Poland